



ダクトレス熱交換型換気システム「せせらぎ®」

フィルター点検(交換)表示ランプ点滅について

対象機種 : コントローラーVM1 (バシオンV1_23; 2013年4月1日から)

コントローラーは稼働時間(4000時間)約6ヶ月後、フィルター点検を表示します。



3度点滅

1. フィルター点検が必要になる場合、ProgrボタンのLEDが図のように3度点滅を繰り返します。

フィルター点検後のリセット方法:

1. PROGR.ボタンをLEDが消えるまで6秒以上長押ししてください。
2. 指を離したら、LEDは一回だけ、3度点滅します。
3. リセットは完了です。